I n f o r m a t i o n s b l a t t

Wasserversorgung der Einwohnergemeinde Biberist

1. Allgemeine Information über die chemische und mikrobiologische Qualität des verteilten Trinkwassers. Informationen zu Metaboliten Chlorothalonil entnehmen Sie bitte den separaten Schreiben unter der Rubrik Wasserversorgung.

   Alle Proben des laufenden Jahres im Verteilnetz und bei der Grundwasserfassung entsprachen soweit untersucht den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

2. Gesamthärte in französischen Härtegraden 29 – 32.8 °
   Wassertemperatur 11.4 ° C

3. Nitratgehalt (höchstzulässig: 40 mg/l) 17.10 mg/l
   Chlorid (höchstzulässig: 200) 6.70
   PH-Wert (höchstzulässig: 9.2) 7.21

4. Herkunft des Wassers
   Grundwasserfassung Kriegstetten

5. Behandlung
   Unser Trinkwasser wird nicht behandelt

6. Adresse für weitere Auskünfte:
   Thomas Hirt, Brunnenmeister Tel. 079 / 444 72 92