

An
Anwohnende,
Einwohnergemeinde Biberist
Amt für Umwelt Kt. Solothurn

Gerlafingen, 5.11.18

Ausfall Absaugung Stahlwerk am 4.11.18

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund einer Fehlfunktion im Filterhaus des Stahlwerks fiel gestern um 16.11 Uhr der Absaugventilator 1 zu 100% und der Absaugventilator 2 zu 50% aus. Dadurch wurde der Schmelzofen nur noch ungenügend abgesaugt. Da im Ofen zu dieser Zeit schwelender Stahlschrott war, entwickelte sich in den Stahlwerkhallen eine Rauchwolke, welche zum Teil diffus Richtung Emme und Schachen entwich (leichte Bisenlage).

Durch Schicht und Pikett wurde die Behebung der Störung sofort gestartet und der Telefondienst der Securitas informiert, welche bei Anwohnenden-Anfragen Auskunft gab. Die Fehlfunktion konnte behoben werden und die Absaugventilatoren konnten um 17.28 Uhr wieder voll in Betrieb genommen werden.


Stahl Gerlafingen prüft weitere Massnahmen, welche eine Wiederholung dieser Störung verhindern.

Für Fragen steht der Leiter Umwelt / Verbesserungsmanagement (Christoph Zeltner, 032 / 674 26 00, czeltner@beltrame-group.com) zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Stahl Gerlafingen AG


René Bollier
Country Manager


Dr. Christoph Zeltner
Leiter Verbesserungsmanagement